

**Баланс поднятой, полученной и реализованной воды  
СГМУП «Городские тепловые сети» за 2013 год.**

№ п/п	Поставщик и вид потребления	2012 год	2013 год			
			Кол-во, тыс. м3		отклонения	
		факт	план	факт	м3	%
<b>ХВС</b>						
<b>1 Вода, полученная от сторонних организаций</b>						
2	<b>Поступило воды в сеть</b>	<b>18 069,56</b>	<b>21 439,04</b>	<b>17 831,65</b>	<b>-3 607,4</b>	<b>83,2</b>
3	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	0	211,06	0	-211,1	0
4	<b>Полезный отпуск</b>	<b>18 069,56</b>	<b>21 227,98</b>	<b>17 831,65</b>	<b>- 3 396,3</b>	<b>84,0</b>
5	Собственное потребление	350,55	368,20	266,37	-101,8	72,3
6	Холодная вода на ГВС	6 936,45	9 420,22	6 783,92	-2 636,3	72,0
7	<b>Реализовано потребителям</b>	<b>10 782,56</b>	<b>11 439,56</b>	<b>10 781,37</b>	<b>-658,2</b>	<b>94,2</b>
<b>2. Поднято воды с/скважин</b>						
2	<b>Поступило воды в сеть</b>	<b>46,94</b>	<b>65,05</b>	<b>46,78</b>	<b>-18,3</b>	<b>71,9</b>
3	Потери во внутриквартальных сетях	1,13	0,64	1,33	0,7	207, 1
4	<b>Полезный отпуск</b>	<b>45,59</b>	<b>64,41</b>	<b>45,44</b>	<b>-19,0</b>	<b>70,6</b>
5	Собственное потребление	45,59	16,12	6,25	-9,9	38,8
6	Холодная вода на ГВС	5,89	9,37	5,26	-3,1	66,9
7	<b>Реализовано потребителям</b>	<b>34,92</b>	<b>38,92</b>	<b>32,93</b>	<b>-6,0</b>	<b>84,6</b>
<b>3. Очистка Олимпия</b>						
3	<b>Поступило воды в сеть</b>	<b>14,97</b>	<b>19,10</b>	<b>16,39</b>	<b>-2,7</b>	<b>85,8</b>
4	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	0	0,19	0,01	-0,2	4,2
5	<b>Полезный отпуск</b>	<b>14,97</b>	<b>18,91</b>	<b>16,38</b>	<b>-2,5</b>	<b>86,7</b>
6	Собственное потребление	2,40	4,84	3,79	-1,1	78,1
	Холодная вода на ГВС	5,89	8,59	6,26	-2,3	73,0
7	<b>Реализовано потребителям</b>	<b>6,68</b>	<b>5,48</b>	<b>6,33</b>	<b>0,9</b>	<b>115,6</b>
<b>4. Всего передача ХВС(соб. скважины + сторонние организации)</b>						
2	<b>Поступило воды в сеть</b>	<b>18 116,3</b>	<b>21 504,1</b>	<b>17 878,4</b>	<b>-3 625,7</b>	<b>83,1</b>
3	Потери во внутрикварт.сетях 1 %	1,1	211,7	1,3	-210,4	0,6
4	<b>Полезный отпуск</b>	<b>18 115,2</b>	<b>21 292,4</b>	<b>17 877,1</b>	<b>-3 415,3</b>	<b>84,0</b>
5	Собственное потребление	355,3	384,3	272,6	-111,7	70,9
6	Холодная вода на ГВС	6 942,3	9 429,6	6 790,2	-2 639,4	72,0
7	<b>Реализовано потребителям</b>	<b>10 817,5</b>	<b>11 478,5</b>	<b>10 814,3</b>	<b>-664,2</b>	<b>94,2</b>
<b>ГВС</b>						
4	<b>Полезный отпуск</b>	<b>6 942,3</b>	<b>9 429,6</b>	<b>6 790,2</b>	<b>-2 639,4</b>	<b>72,0</b>
5	Собственное потребление					
7	<b>Реализовано потребителям</b>	<b>6 942,3</b>	<b>9 429,6</b>	<b>6 790,2</b>	<b>-2 639,4</b>	<b>72,0</b>