



Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, соор. 34

Сопредседателю комиссии
по градостроительному зонированию
Усову Алексею Васильевичу
628404, г. Сургут,
Ул. Восход, 4,
Тел. (3462) 52-82-57, 52-82-42

№ 23.08.2017 от 23.08.2017
На № _____ от _____

Филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская
область, Ханты-
Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, сооружение 34
www.unipro.energy

Быстрова С.В.
Т +7 (3462) 38-10-50
Ф +7 (3462) 38-14-27
Bystrova_S@unipro.energy

ЗАЯВЛЕНИЕ

Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»

Прошу внести изменения в Правила землепользования и застройки на территории города Сургута, а именно в карту градостроительного зонирования в части изменения границ территориальных зон:

-размер и границы санитарно-защитной зоны для производственных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2».

Место нахождения юридического лица: 628406, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34

Юридический адрес:
Российская Федерация,
Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский
АО – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, соор. 34

ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092
КПП 860202001

Банковские реквизиты:
р/с 40702810492000000444
в ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

Приложение:

1. Проект по обоснованию возможности установления размеров и границ санитарно-защитной зоны (в дальнейшем СЗЗ) для производственных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» (том I, IV);
2. Оценка риска для здоровья населения от химического загрязнения атмосферного воздуха выбросами филиала «Сургутская ГРЭС-2» (книга 1, 2);
3. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)-письмо «Об установлении расчетного размера СЗЗ филиала «Сургутская ГРЭС-2» исх. №01/10618 от 16.07.2010г.,
4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югра)- Санитарно-эпидемиологическое заключение №86.ХЦ.23.000.Т.000212.09.10 от 07.09.2010г.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача российской Федерации А.Ю. Поповой №75 от 13.11.2015 г. «Об установлении размера СЗЗ имущественного комплекса промышленных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Россия» на территории г. Сургут ХМАО-Югра Тюменской области (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 03.12.2015 г, регистрационный номер 39948),
6. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) –письмо исх. №01/3563-16-31 от 24.03.2016г.
7. Устав публичного акционерного общества «Юнипро»,
8. Доверенность №594 от 18.08.2016 года на директора филиала «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»,
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 86№002628095,

ДАНГ № 02-01-6588/17-0
от 07.08.2017





Филиал «Сургутская ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
г. Сургут, ул. Энергостроителей, 23, соор. 34

10. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия
86 №001299463,

11. Копии правоустанавливающих документов на земельный участок (в
электронном виде на диске),

12. Копии правоустанавливающих документов на объект недвижимости (в
электронном виде на диске),

13. Письмо исх.№20-1103 от 27.06.2016 «Об изменении фирменного
наименования Общества»,

С уважением,

Светушков Валерий Валерьевич,
Директор
Филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ПАО «Юнипро»

Филиал «Сургутская
ГРЭС-2» ПАО «Юнипро»
628406, Тюменская
область, Ханты-
Мансийский автономный
округ – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, сооружение 34
www.unipro.energy


Быстрова С.В.
Т +7 (3462) 38-10-50
Ф +7 (3462) 38-14-27
Bystrova_S@unipro.energy

Юридический адрес:
Российская Федерация,
Тюменская обл.,
Ханты-Мансийский
АО – Югра, г. Сургут,
ул. Энергостроителей,
23, соор. 34

ОГРН 1058602056985
ИНН 8602067092
КПП 860202001

Банковские реквизиты:
р/с 407028104920000000444
в ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823
БИК 044525823

ИСТОБ
ичкина
отдела
2"



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Санитарно-эпидемиологическое заключение

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 86.XЦ.23.000.T.000212.09.10 ОТ 07.09.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что требования, установленные в проектной документации (перечислить рассмотренные документы, указать наименование и адрес организации-разработчика):

Проект обоснования размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны филиала "Сургутская ГРЭС-2" ОАО "ОГК-4".

Кафедра коммунальной гигиены Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии последиplomного образования.
("Российская Федерация")

СООТВЕТСТВУЮТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЮТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая редакция). СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных мест", Р 2.1.10.1920-04 "Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду", СНиП 2971-84 "Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты"

Основанием для признания представленных документов соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение Кафедры коммунальной гигиены Государственного учреждения дополнительного профессионального образования Российской медицинской академии последиplomного образования №68/254 от 09.06.2010 г. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 01/10618-10-27 от 16.07.2010 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 0949589



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Вадковский пер., д. 18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел.: 8 (499) 973-26-90; Факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gse.ru <http://www.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

Руководителю Управления
Роспотребнадзора по
Тюменской области
Г.В. Шарухо

Генеральному директору
ООО «Институт прикладной
экологии и гигиены»
А.Ю. Ломтеву
191110, Санкт-Петербург, ул.
Большая Зеленина, д.8, к.2, лит.А,
пом.53Н

16.07.2010 № 04/10618-10-27
На № _____ от _____

Об установлении расчетного размера СЗЗ
филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4»

Уважаемая Галина Васильевна!

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, с учетом экспертного заключения кафедры коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) от 09.06.2010 № 68/254, рассмотрела проектные материалы обоснования расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны для филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4», расположенного в г. Сургут ХМАО-Югра, и сообщает следующее.

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции, филиал «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» относится ко 2 классу с санитарно-защитной зоной 500 метров.

В связи с тем, что выработка электрической и тепловой энергии на филиале «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» практически приблизилась к своему максимуму, принято решение о вводе в эксплуатацию дополнительно двух энергоблоков по 800 МВт.

Всего на территории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» размещено 22 арендатора. Производственные помещения предоставлены в аренду для проведения ремонтных работ оборудования, зданий и сооружений филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4».

В пределы ориентировочной санитарно-защитной зоны производственной территории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» попадают следующие промышленные объекты: водохранилище на р.Черной; три промышленных объекта IV класса опасности, 47 промышленных объектов III-V классов опасности, Сургутская ТЭЦ-2 – II класса опасности.

Мазутное хозяйство относится ко II классу опасности с ориентировочной СЗЗ 500 метров.

Тепломонтажная база – относится к IV классу опасности с ориентировочной СЗЗ 100 метров. В пределы ориентировочной СЗЗ тепломонтажной базы попадают: с севера- 3 предприятия V класса с санитарно-защитной зоной 50 метров, с северо-востока - 2 предприятия IV и V класса опасности, с востока - база ОМТС –

относится к V классу опасности, с юга – 1 предприятие, класс опасности которого не определен; с запада- железнодорожные пути и лесной массив.

База ОМТС – относится к V классу опасности. В пределы ориентировочной СЗЗ попадают следующие объекты: с севера - одно предприятие V класса опасности, с востока территория ГРЭС-2 (не используется), предприятие IV класса опасности; с юго-востока и юго-запада – предприятия, для которых не определен класс опасности; с запада – тепломонтажная база IV класса опасности.

В связи с тем, что границы территорий тепломонтажной базы и базы ОМТС расположены в непосредственной близости друг от друга и их границы пересекаются, в настоящем проекте для указанных объектов рассматривается единая СЗЗ, размер которой составляет: в северном, северо-восточном, южном и западном направлениях – 100 метров; в остальных направлениях – 50 метров.

Пожарное депо №2 - объект не включен в санитарную классификацию.

Объекты и промышленные предприятия, размещение которых в санитарно-защитной зоне не допускается, отсутствуют (п.5.1 и 5.2 СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Ближайшая жилая застройка расположена на следующих расстояниях - от производственной территории ГРЭС-2: в северо-восточном направлении – 4000 метров ; в северном направлении – от 880 метров до 1750 метров; в северо-западном направлении – от 2700 до 4 600 метров; в западном направлении – от 1300 до 3400 метров; в юго-западном направлении – от 900 до 3400 метров; в южном направлении – от 800 до 1300 метров; в юго-восточном направлении-3200 метров;

- от территории тепломонтажной базы: в северо-восточном направлении – 250 метров; в северном направлении –740 метров; в северо-западном направлении – от 700 до 1180 метров; в западном направлении – 2850 метров; в юго-западном направлении- 1970 метров; в южном направлении – от 110 метров до 440 метров;

- от территории базы ОМТС: в северном направлении – 460 метров; в северо-западном направлении – от 1150 до 1200 метров; в южном направлении – от 210 до 600 метров; в юго-восточном направлении – 350 метров; в восточном направлении – 2430 метров;

- от пожарного депо №2: в северном направлении – 280 метров; в северо-западном направлении – от 1060 до 1100 метров; в южном направлении- от 900 до 1070 метров.

На земельных участках предприятия организованы следующие структурные подразделения: основное производство (котлотурбинные цеха №1 и №2, электроэксплуатационный цех; вспомогательное производство (электроремонтный цех, цех электроавтоматики, тепловой автоматики и измерений, химический цех, тепломонтажная база, база ОМТС, пожарное депо №2).

Мазутное хозяйство в эксплуатацию не введено. Филиалом «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» проведена работа по выводу мазутного хозяйства из эксплуатации и передачи земельного участка городу (письмо от 26.06.2009 № 04/4121). На сегодняшний день на территории филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» в качестве основного и резервного топлива используется природный газ.

Всего на территории земельных участков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» определено 33 источника выбросов в атмосферный воздух, из них 21-организованных, точечных; 12- неорганизованных, площадных. В атмосферный воздух поступает 39 загрязняющих веществ, 10 из которых обладают эффектом суммации. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются дымовые трубы энергоблоков основного производства, выбросы от которых составляют 99,8%.

Суммарный выброс в атмосферный воздух от производственной территории ГРЭС-2 и земельных участков, расположенных вне производственной территории ГРЭС-2 составил: на существующее положение – 57 885,092 т/год, на перспективу – 59 859,612 т/год. Основными загрязняющими веществами являются: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид.

Расчеты ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха выполнены по программе УПРЗА «Эколог» версия 3.0. Расчет рассеивания на существующее положение и на перспективу проводился в 122 контрольных точках на границах СЗЗ объектов, расположенных на земельных участках филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4», ближайшей жилой зоны, на границе садово-огородных участков, детских образовательных учреждений. Расчеты максимальных приземных концентраций для загрязняющих веществ проведены в контрольных точках с учетом фона и без учета фона.

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха выбросами объектов филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4», с учетом арендаторов, на перспективу, были выполнены расчеты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы

Основными источниками шумового воздействия на рассматриваемом предприятии являются: технологическое и вентиляционное оборудование, автотранспорт. Анализ шумового воздействия на существующее и перспективное положение показал, что после реконструкции, несмотря на введение новых производственных мощностей, шумовая нагрузка на окружающую среду практически не изменится.

В соответствии с выполненными по утвержденным и согласованным с ГГО им. Воейкова расчетами рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, акустическими расчетами, оценкой риска для здоровья, указанным экспертным заключением рекомендована и обоснована возможность организации санитарно-защитных зон земельных участков филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «ОГК-4» следующих размеров от границы промплощадки: для производственной территории ГРЭС-2 – 500 метров во всех направлениях; для тепломонтажной базы и базы ОМТС (единая СЗЗ) – в северном, северо-восточном, южном и западном направлениях – 100 метров, в остальных направлениях – 50 метров; для пожарного депо №2 – 10 метров во всех направлениях.

Окончательный размер санитарно-защитной зоны для указанного объекта будет установлен после проведения систематических (не менее годовых) лабораторных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней шума на границе расчетной санитарно-защитной зоны, согласно требованиям п. 4.2. и п. 4.5. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции.

Приложение: экспертное заключение кафедры коммунальной гигиены Российской медицинской академии последипломного образования (РМАПО) от 09.06.2010 № 68/254, на 23 листах.

Заместитель руководителя



И.В. Брагина

Антипова
8 499 973 26 53



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

Вадковский пер., д.18, стр. 5 и 7, г. Москва, 127994
Тел: 8 (499) 973-26-90; факс: 8 (499) 973-26-43
E-mail: depart@gsen.ru http://www.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 00083339 ОГРН 1047796261512
ИНН 7707515984 КПП 770701001

24.03 2016 № 01/3563-16-31

На №

от

ПРС
16.03.16

Директору филиала «Сургутская
ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия»
Е.В. Жилиеву
628406, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра, г. Сургут, ул.
Энергостроителей, д. 23,
сооружение 34

О направлении постановления Главного
государственного санитарного врача

Уважаемый Евгений Витальевич!

В соответствии с Правилами подготовки нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека направляет Вам заверенную копию постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 13.11.2015 года № 75 «Об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса промышленных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия» на территории г. Сургута ХМАО-Югра Тюменской области.

Постановление зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 03 декабря 2015 года, регистрационный номер 39948.

Указанное постановление направляется Вам для подготовки заявления о государственной регистрации соответствующих ограничений правообладания земельным участком.

Приложение: постановление на 2 листах.

Заместитель руководителя

И.В. Брагина

Донец
8 499 97315 54

01.04/2016



ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

№ 45

Об установлении размера
санитарно-защитной зоны
имущественного комплекса
промышленных площадок
филиала «Сургутская ГРЭС-2»
ОАО «Э.ОН Россия»

Я, Главный государственный санитарный врач Российской Федерации А.Ю. Попова, рассмотрев материалы по вопросу об установлении размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса промышленных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «Э.ОН Россия», расположенных на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Сургут и в целях предотвращения угрозы возникновения массовых инфекционных заболеваний (отравлений), на основании статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Собрание законодательства Российской Федерации, № 14, ст. 1650; 2002, № 1 (ч.1), ст. 2; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч.1), ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 1, ст.10; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21, 29; № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554; № 49, ст. 6070; 2008, № 24, ст. 2801; № 29 (ч. 1), ст. 3418; № 30 (ч. 2), ст. 3616; № 44, ст. 4984; № 52 (ч. 1), ст. 6223; 2009, № 1, ст.17; 2010, № 40 ст. 4969; 2011, № 1, ст. 6; № 30 (ч.1), ст. 4563, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4596; № 50, ст. 7359; 2012, № 24, ст. 3069; № 26, ст. 3446; 2013, № 27, ст. 3477; № 30 (ч.1), ст. 4079; № 48, ст. 6165; 2014, № 26 (ч.1) ст. 3366, ст. 3377; 2015, № 1 (ч. 1), ст. 11; № 27, ст. 3951; № 29 (ч. 1), ст. 4339, ст. 4359) и в соответствии с пунктами 4.2 и 4.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» в новой редакции (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 25.09.2007 №74, зарегистрированы в Минюсте России 25.01.2008, регистрационный номер 10995), с изменениями №1 (утверждены и введены в действие

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10.04.2008 №25, зарегистрированы в Минюсте России 07.05.2008 регистрационный номер 11637; с изменениями № 2 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 06.10.2009 № 61, зарегистрированы в Минюсте России 27.10.2009, регистрационный номер 15115), с изменениями и дополнениями №3 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 09.09.2010 № 122, зарегистрированы в Минюсте России 12.10.2010, регистрационный номер 18699), с изменениями № 4 (утверждены и введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 25.04.2014 № 31, зарегистрированы в Минюсте России 20.05.2014, регистрационный номер 32330) **п о с т а н о в л я ю:**

1. Установить для имущественного комплекса промышленных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «СОПР Россия», расположенных на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Сургут, санитарно-защитную зону от границы территории предприятия следующего размера: для производственной территории ГРЭС-2 – 500 метров во всех направлениях; для теплоэнергетической базы и базы ОМТС (единая санитарно-защитная зона) – в северном, северо-восточном, южном и западном направлениях – 100 метров, в остальных направлениях – 50 метров; для пожарного депо №2 – 10 метров во всех направлениях.

(Основной вид деятельности – производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии. Установленная электрическая мощность составляет 4800 МВт, установленная тепловая мощность 840 Гкал/час).

2. Руководителю Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре М.Г. Соловьевой обеспечить контроль за соблюдением размера санитарно-защитной зоны имущественного комплекса промышленных площадок филиала «Сургутская ГРЭС-2» ОАО «СОПР Россия», расположенных на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, г. Сургут.

3. Заместителю Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В. Брагину довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации И.В. Брагину.



А.Ю. Попова