



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-9165/15-0-0
от 25.12.2015



На № 18-02-1166/14-0-0 от 07.05.2015

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

О.В. Мухомов
Одновременно генерал-майор
29.12.15

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет информацию о результатах проведения мероприятий по обследованию технического состояния зданий образовательных учреждений города на предмет выявления дефектов строительных конструкций (включая кровли), подготовленную департаментом городского хозяйства во исполнение постановления Председателя Думы города от 06.05.2015 № 14 «О поручении постоянного комитета Думы города по социальной политике.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Сахаровой Е.В.
Кочура И.А.
в работу.

28.12.15

О. Мухомов

Ускова Валентина Васильевна
тел. (3462) 52-20-90



№18-01-3250/15-0-0
от 28.12.2015

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении постановления Председателя Думы города
от 06.05.1015 № 14 «О поручении постоянного комитета Думы города
по социальной политике»

Во исполнение поручения, данного на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.04.2015 по результатам рассмотрения вопроса «О готовности к организации ремонта зданий муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города, в летний период 2015 года» в части обеспечения мониторинга учебных учреждений на предмет безопасности конструктивных элементов зданий муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 10.07.2015 были размещены закупки на обследование несущих конструктивных элементов зданий в образовательных учреждениях, расположенных в Центральной, Восточной и Западной частях города.

По результатам открытого аукциона с победителем ООО «Мегаполис» заключены муниципальные контракты на обследование конструктивных элементов 30-и объектов муниципальных бюджетных образовательных учреждений, в том числе:

№ п/п	Наименование образовательного учреждения	Адрес объекта обследования
1.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа №2,	г. Сургут, ул. Федорова, 63
2.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 31
3.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4,	г. Сургут, ул. Федорова, 6, Второй блок
4.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5, г. Сургут ул. Пушкина, 15/1	г. Сургут ул. Пушкина, 15/1
5.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 49
6.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7	г. Сургут, пр. Дружбы, 12а
7.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сибирцева А.Н.	г. Сургут, ул. Энергетиков, 49
8.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов,	г. Сургут, ул. Северная, 72а
9.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13,	г. Сургут, пр. Комсомольский, 10
10.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15,	г. Сургут, ул. Пушкина, 15а

11.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18 имени Виталия Яковлевича Алексева,	г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1
12.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия Федотовича Пономарева,	г. Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, 18
13.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 25,	г. Сургут, ул. Декабристов, 8
14-15.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 26,	г. Сургут, ул. Бахилова, 5, корпус № 1
		г. Сургут, ул. Бахилова, 5, корпус № 2
16.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27,	г. Сургут, ул. Мира, 23
17.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 29,	г. Сургут, ул. Крылова, 29/1
18.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа № 30,	г. Сургут, ул. Ленина, 68/1, культурно-спортивный блок
19.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 32,	г. Сургут, ул. Чехова, 10/2
20.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 45,	г. Сургут, пр. Взлетный, 6
21-23	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа "Перспектива",	г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1
		г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1
		г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2
24-25.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сургутский естественно-научный лицей,	г. Сургут, ул. Просвещения, 50
		г. Сургут ул. Энергетиков, 51
26.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 1,	г. Сургут, ул. Энтузиастов, 61А
27.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «Лаборатория Салахова»	г. Сургут, бульвар Свободы, 6
28.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 2 ,	г. Сургут, ул. Декабристов, 5/1
29.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение начальная школа № 37	г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1
30.	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная школа "Прогимназия"	г. Сургут, ул. Лермонтова, 8/2

Целью проведенного обследования являлась оценка технического состояния (установление степени повреждения и категории технического состояния) строительных конструкций зданий образовательных учреждений, а также разработка технического заключения и выдача рекомендаций по результатам обследования.


В рамках проведенных обследований было выполнено сплошное визуальное обследование строительных конструкций зданий, выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксацией; проведены работы по обмеру необходимых геометрических параметров строительных конструкций здания, конструкций, их элементов и узлов; инструментальное определение параметров дефектов и повреждений; определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов; вскрытие конструкции кровли до плиты покрытия; камеральная обработка и анализ результатов обследования; анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях; разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций.

По результатам обследования по каждому из объектов получены заключения по результатам технического обследования строительных конструкций объекта с выводами и рекомендациями.

На базе полученных рекомендаций будет разработан комплекс мероприятий по выполнению ремонтных работ на объектах департамента образования в целях приведения объектов в безопасное состояние, ряд мероприятий будет учтен при дальнейшей эксплуатации объектов.

Приложение: результаты проведенных обследований конструктивных элементов на 8 л. в 1 экз.

Директор департамента городского хозяйства Администрации города



В.В.Кочетков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города



В.В.Базаров

2015 г.

Исп . Ремезов А.П.

Сводная таблица результатов обследования

№ п/п	Наименование учреждения, адрес	Оценка состояния конструкций								
		Фундаменты	Наружное стеное ограждение	Кровля	Перекрытие	Оконные и дверные проемы	Полы	Отмостка	Лестничные марши	Крыльца
Центральная часть (МК24-15)										
1	МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова», г.Сургут, бульвар Свободы, 6	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспос обное
2	МБОУ гимназия № 2, г.Сургут, ул. Декабристов, 5/1	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное (в части гидроизоляц ионного покрытия)	работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспос обное состояние крылец запасных выходов, работоспос обное - главного входа
						деревянные дверные блоки – ограниченн о работоспос обное				
3	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, г.Сургут ул. Энергетиков, 51,	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспос обное
4	МБОУ СОШ № 5, г.Сургут ул. Пушкина, 15/1	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченно работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспос обное

5	МБОУ СОШ № 7, г.Сургут, пр. Дружбы, 12а	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное
6	МБОУ СОШ № 8 имени Сибирцева А.Н., г. Сургут, ул. Энергетиков, 49	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное в части гидроизоляции кровли	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	работоспособное	работоспособное	работоспособное
7	МБОУ СОШ № 15, г. Сургут, ул. Пушкина, 15а,	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное, недостаточная теплоизоляция кровли	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное
8	МБОУ СОШ № 18 имени Виталия Яковлевича Алексеева, г. Сургут, ул. Энергетиков, 5/1	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное
9	МБОУ НШ № 37, г.Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1	ограниченно работоспособное	наружное стеновое ограждение – ограничено работоспособное торцевые стены – недопустимое	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное

10	МБОУ НШ "Прогимназия", г.Сургут, ул. Лермонтова, 8/2	работоспос бное	работоспос бное	работоспос бное	работоспос бное	работоспос бное	работоспос бное	ограниченно работоспос бное	работоспос бное	ограниченн о работоспос бное состояние крылец запасных выходов, работоспос бное - главного входа
Восточная часть (МК25-15)										
11	МБОУ Сургутский естественно- научный лицей, г. Сургут, ул. Просвещения, 50	ограниченно работоспос бное	ограниченно работоспос бное (по внутренним стенам)	ограниченно работоспос бное (в части гидроизоляц ионного покрытия)	ограниченно работоспос бное (в части отделочных покрытий)	работоспос бное	ограниченно работоспос бное (в части отделочных покрытий)	работоспос бное	работоспос бное	ограниченн о работоспос бное
12	МБОУ НШ №2, г.Сургут, ул. Федорова, 63	работоспос бное	работоспос бное	работоспос бное	ограниченно работоспос бное	оконные проемы – работоспос бное	работоспос бное	ограниченно работоспос бное	ограниченно работоспос бное	ограниченн о работоспос бное
						дверные проемы – ограниченн о работоспос бное				

13	МБОУ СОШ № 4, г.Сургут, ул. Федорова, 6	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	оконные проемы ПВХ – работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное
						деревянные дверные и оконные блоки – ограничено работоспособное				
14	МБОУ СОШ № 13, г.Сургут, пр. Комсомольский, 10	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное
						в отдельных участках - ограничено работоспособное				
15	МБОУ СОШ №32, г.Сургут, ул. Чехова, 10/2	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное	Оконные проемы - ограничено работоспособное, дверные блоки - работоспособное	ограниченно работоспособное (в части отделочных покрытий)	ограниченно работоспособное	ограниченно работоспособное (в части отделочных покрытий)	ограниченно работоспособное

16	МБОУ НШ "Перспектива", г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 39/1	работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное (в части внутренних стен и отделки)	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное
17	МБОУ НШ "Перспектива", г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1	работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	ограниченн о работоспо- собо- ное
18	МБОУ НШ "Перспектива", г.Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/2	работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	оконные проемы деревянные – ограниченн о работоспо- собо- ное оконные проемы ПВХ– работоспо- собо- ное дверные блоки – работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	ограниченн о работоспо- собо- ное
19	МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов, г.Сургут, ул. Северная, 72а	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное состояние отделочных покрытий перекрытий	работоспо- собо- ное в отдельных участках - ограниченн о работоспо- собо- ное	ограниченно работоспо- собо- ное в части отделочных покрытий	ограниченно работоспо- собо- ное	работоспо- собо- ное	ограниченн о работоспо- собо- ное

20	МБОУ СОШ № 45, г.Сургут, пр. Взлетный, 6	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	оконные проемы ПВХ— работоспос обное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспос обное
						дверные проемы, деревянные оконные проемы - ограниченн о работоспос обное				
Западная часть (МК26-15)										
21	МБОУ СОШ №22 имени Геннадия Федотовича Пономарева, г.Сургут, пос. Лунный, ул. Аэрофлотская, 18	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное (в части нарушения теплотехнич еских характерист ик)	работоспосо бное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспос обное
22	МБОУ СОШ № 25, г.Сургут, ул. Декабристов, 8	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспос обное
23	МБОУ СОШ № 26, г.Сургут, ул. Бахилова, 5	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспос обное

24	МБОУ СОШ №26, г.Сургут, ул. Бахилова, 5	работоспо сное	работоспо сное	работоспосо бное, недостаточн ая теплоизоляц ия кровли	работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспас ное
25	МБОУ СОШ № 27, г.Сургут, ул. Мира, 23	работоспо сное	работоспо сное	ограниченно работоспосо бное	работосспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспас ное
							полы подвала - ограниченно работоспосо бное			
26	МБОУ СОШ № 29, г.Сургут, ул. Крылова, 29/1	ограниченно работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	перекрытие – ограниченно работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	ограниченно работоспосо бное	работоспосо бное	ограниченн о работоспас ное
					Перекрытие над актовым залом в осьях «6-7»- аварийное					
27	МБОУ НШ № 30, г.Сургут, ул. Ленина, 68/1, культурно- спортивный блок	работоспо сное	работоспо сное	работоспосо бное	работоспособ ное	работоспос обное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспосо бное	работоспас ное

28	МБОУ СОШ № 3, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 31	работоспособное	работоспособное	работоспособное (в части теплофизики не соответствует требованиям)	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное
							полы подвала - ограниченно работоспособное			
29	МБОУ СОШ № 6, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 49	работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное
							полы подвала - ограниченно работоспособное			
30	МБОУ лицей №1, г.Сургут, ул. Энтузиастов, 61А	работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное	ограниченно работоспособное	работоспособное	работоспособное