



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Surgut,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. 522-175, факс 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация города



№01-11-3016/11-0-0
от 16.08.2011

Председателю
Думы города Surguta
С.А. Бондаренко

*В.В. Васильеву
Организу депутов.
19.08.11.*

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Направляем информацию по протокольному поручению Думы города Surguta, утвержденного постановлением Председателя Думы города Surguta № 13 от 30.04.2009 года для рассмотрения на депутатских слушаниях.

Приложение: на 3 листах, в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

*Будина СВ
Трухмачев АВ
Наумов РВ
Соларовская ЕВ*

*в родном
19.08.11*

Калачев А.Л.
52 44 10

Дума города Surguta



№18-01-1313/11-0-0
от 17.08.11

Информация
по протокольному поручению Думы города, утвержденному постановлением
Председателя Думы города № 13 от 30.04.2009

Решением Думы города в декабре 2007 года утверждена Инвестиционная программа «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008-2010 годы (далее - Инвестиционная программа).

В соответствии с решением Думы заключено соглашение «О реализации инвестиционной программы «Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования городской округ город Сургут» на 2008-2010 годы № 2322 от 17.04.2008 между Заказчиком инвестиционной программы - Администрацией города с исполнителями инвестиционной программы - СГМУП «ГТС» и ОАО «ТГК-10 (в апреле 2009 года переименовано в ОАО «ФОРТУМ»)). Отчет о выполнении инвестиционной программы предоставлен в Думу города.

Одним из мероприятий данной Программы является строительство подкачивающей насосной станции-2 (ПНС-2) на обратном трубопроводе тепломагистрали «СГРЭС-2-ПКТС», исполнителем которого является ОАО «Фортум».

В феврале 2009 года на совещании с участием Первого заместителя Председателя Правительства ХМАО-Югры Новицкого В.Ф. было принято решение выполнить корректировку сроков исполнения ранее принятого Перечня мероприятий по развитию системы централизованного теплоснабжения города Сургута на 2006-2015 годы, утвержденного Главой города 17.07.2006, которые не соответствовали сложившейся реальной ситуации. Данный перечень был откорректирован и переутвержден 01.04.2009

Период строительства ПНС, согласно откорректированному перечню, составляет 2009-2010 годы.

Меры, принятые Администрацией города для решения вопроса:

Город располагает источником теплоснабжения - Сургутской ГРЭС-2, установленная тепловая мощность которой в размере 410,5 Гкал/час могла бы обеспечить теплоснабжением новые застраиваемые микрорайоны и микрорайоны перспективной застройки города в полном объеме в течении 7 лет. Но проблема в транспорте тепла. На сегодняшний день пропускная способность тепломагистрали от Сургутской ГРЭС-2 в восточный жилой район составляет 230 Гкал/час.

Для решения вопроса развития централизованного теплоснабжения в городе ОАО «Фортум» предложило рассмотреть три варианта:

Вариант № 1- строительство новой подкачивающей насосной станции ПНС-2 на обратном трубопроводе тепломагистрали СГРЭС-2- ВЖР (стоимость строительства составляет 453,3 млн. рублей), которая обеспечит:

-увеличение отпуска тепла на город от источника СГРЭС-2 в полном объеме – 410,5 Гкал/час;

- выполнение перераспределения нагрузок с зоны теплоснабжения СГРЭС-1 на зону СГРЭС-2 в размере 78,8 Гкал/час;

- подключение новых объектов в зонах теплоснабжения СГРЭС-2, СГРЭС-1, котельных СГМУП «ГТС» № 1, 2 и 3 на общую нагрузку 97,9 Гкал/час;

Вариант № 2 - реконструкция 20-ти ЦТП с установкой откачивающих насосов и переводом 15-ти потребителей с прямыми подключениями на независимую схему. Данное мероприятие даст дополнительно 78,8 Гкал/час и позволит выполнить только переключение нагрузок потребителей в объеме 78,8 Гкал/час от СГРЭС-1 при этом не будет решена проблема подключения вновь строящихся объектов (ориентировочная стоимость строительства составляет 242,6 млн. рублей);

Вариант № 3- строительство закольцовывающего участка магистральной тепловой сети по ул. Университетской до существующей подкачивающей насосной станции № 1 (ПНС-1) на тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР протяженностью 2,478 км с реконструкцией ПНС-1 (ориентировочная стоимость строительства составляет 308,426 млн. рублей). Преимущества данного мероприятия:

- увеличение отпуска тепла от источника СГРЭС-2 в объеме 142 Гкал/час;

- выполнение перераспределение нагрузок с зоны теплоснабжения СГРЭС-1 на зону СГРЭС-2 в размере 78,8 Гкал/час;

- подключение новых объектов в зонах теплоснабжения СГРЭС-2, СГРЭС-1 на общую нагрузку 63,2 Гкал/час (фактически ежегодно объем подключаемой нагрузки составляет в среднем 15-20 Гкал/час).

При проведении сравнительного анализа оптимальным из обозначенных вариантов является вариант № 1, так как для его реализации не требуется разработка проектной документации, решается главная проблема в городе по подключения новых объектов в зонах теплоснабжения СГРЭС-1, котельных СГМУП «ГТС» № 1, 2 и 3 на 5-7 лет (восточная и центральная части города), обеспечивается высокая система защиты потребителей от внезапного повышения давления, осуществляется перевод муниципальных локальных котельных в режим ЦТП с подключением потребителей котельных к зоне теплоснабжения СГРЭС-1, отсутствует необходимость в строительстве новых источников тепла, обеспечивается отпуск полной установленной теплофикационной мощности от источника СГРЭС-2 в размере 410,5 Гкал/час. Вариант № 2 требует разработки проектно-сметной документации. Вариант № 3 не решает проблему теплоснабжения.

Было принято решение предложить ОАО «Фортум» руководствуясь Федеральным Законом «О теплоснабжении», разработать два варианта инвестиционных программ с целью выбора наиболее экономичного:

1 вариант – с учетом строительства ПНС-2

2 вариант – с учетом строительства закольцовывающего участка магистральной тепловой сети по ул. Университетской до существующей подкачивающей насосной станции № 1 (ПНС-1) на тепломагистрали СГРЭС-2-ВЖР протяженностью 2,478 км с реконструкцией ПНС-1 для подключения объектов на ближайшую перспективу.

В настоящее время проекты программ представлены в Администрацию города и находятся на согласовании в структурных подразделениях.

На основании изложенного, в связи с тем, что необходимость рассмотрения вопроса строительства ПНС-2 силами СГМУП «ГТС» отсутствует, просим снять с контроля протокольное поручение Думы города, утвержденного постановлением Председателя Думы города № 13 от 30.04.2009

Директор департамента
городского хозяйства



А.Л. Калачев

Исп. Цветкова Н.А.