



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462)522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru

Администрация г. Сургута
№ 01-11-3268/15-0-0
от 19.05.2015



На № 18-02-1190/15 от 08.05.2015

Председателю Думы города
С.А. Бондаренко

Уважаемый Сергей Афанасьевич!

Администрация города направляет:

1) информацию по вопросу «О мероприятиях, проведённых Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечении безопасного образовательного процесса в данном учреждении», подготовленную для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по социальной политике 21.05.2015;

2) для рассмотрения на заседании постоянного комитета Думы города по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, которое состоится 22.05.2015, информацию по вопросам:

О состоянии дел по рассмотрению судебных исков, предъявленных Администрацией города к гаражным кооперативам по результатам проведения осмотра их территорий на предмет использования земельных участков не по целевому назначению;

О состоянии дел по выявлению и вывозу бесхозных, брошенных транспортных средств с придомовых территорий и территорий улично-дорожной сети города.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава города

Д.В. Попов

Ускова Валентина Васильевна
(3462) 52 20 90



Дума города Сургута
№18-01-1187/15-0-0
от 19.05.2015

Информация

на заседание постоянного комитета Думы города по социальной политике по вопросу: «О мероприятиях, проведенных Администрацией города в целях ликвидации последствий обрушения кровли в МБОУ СОШ № 38 и обеспечения безопасного образовательного процесса в данном учреждении»

Ситуация, произошедшая 03.08.2014, связанная с обрушением кровли клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38, была признана чрезвычайной техногенного характера. Создана комиссия по выявлению причин и ликвидации последствий происшествия. По результатам заседания комиссии были определены первоочередные меры по обеспечению безопасности на аварийном объекте: все работы на аварийном объекте приостановить до окончания расследования; полностью исключить доступ посторонних лиц на территорию, прилегающую к объекту; заключить договор на охрану объекта специализированной организацией; составить акт предварительного расследования причин аварии; привлечь для проведения расследования причин аварии и обследования технического состояния здания специализированную организацию (протокол № 1 от 05.08.2014)

В соответствии с отчетом экспертной организации ООО «НТЦ «СПЕЦ» основной причиной обрушения плит покрытия и перекрытия клубно-спортивного блока является нарушение требований СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Обрушение произошло в осях 1-4/В-Н из-за разрушения боковой полки ригеля. Согласно указаниям серии 1.020-1/83 вып.0-2 в качестве плит перекрытия и покрытия не допускается применение ребристых плит длиной больше 6 м. Данное указание грубо нарушено при разработке проекта: заложены ребристые плиты длиной 12 м. Вследствие этого на боковую полку ригеля приходит сосредоточенная нагрузка от ребра плиты, в 2 (для плиты шириной 1,5 м) и в 4 (для плиты шириной 3 м) раза превышающая расчетную по серии 1.020-1/83 с пролетом 6 м. Согласно рекомендациям экспертной организации по ремонтно-восстановительным мероприятиям по МБОУ СОШ № 38 необходимо полностью демонтировать конструкцию кровельного пирога на покрытии учебного блока с последующим устройством нового покрытия из энергоэффективных материалов; выполнить разбор завалов после обрушения конструкций кровли клубно-спортивного блока.

В рамках исполнения рекомендаций по разбору завалов после обрушения конструкции кровли постановлением Администрации города от 16.10.2014 № 7034 из резервного фонда Администрации города выделены средства в размере 4 350 605 (четыре миллиона триста пятьдесят тысяч шестьсот пять) руб. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с обрушением кровли клубно-спортивного блока МБОУ СОШ № 38, расположенного по проспекту Пролетарскому, 14а.

В связи с тем, что аварийно-восстановительные работы по сносу строений и разборке строительных конструкций включены в перечень работ, необходимых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 1765-р, для определения Исполнителя в соответствии со ст. 80,81 Федерального закона о закупках были проведены предварительный

отбор участников закупки (29.10.2014) и запрос котировок в целях ликвидации чрезвычайной ситуации (21.11.2014).

28.11.2014 между муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и обществом с ограниченной ответственностью «СибНедраПром» в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера от 21.11.2014 заключен муниципальный контракт № 50-МЗ на выполнение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации (зоне бедствия) по сносу строений и разборке конструкций на сумму 4 331 152 рубля 89 копеек. Работы выполнены в полном объеме в декабре 2014 года (акт о приемке выполненных работ от 18.12.2014).

Бюджетные ассигнования на выполнение работ по облегчению кровли учебного блока МБОУ СОШ № 38 в размере 10 484,386 тыс. руб. выделены решением Думы города от 07.05.2015 № 696 V-ДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов». Аукционная документация для проведения закупки передана в уполномоченный орган. Планируемые сроки: проведения аукциона – 10.06.2015, заключения контракта – 24.06.2015, выполнения работ – до 01.09.2015.


Директор департамента

В.В. Кочетков

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

Администрации города



В.В. Базаров